

Warszawa, dnia 18.02.2014r.

**WYJAŚNIENIE I ZMIANA TREŚCI
SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA**

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na: **Dostawę chemii basenowej do uzdatniania wody w obiekcie Mokotowskiej Fundacji Warszawianka Wodny – Park.**

Działając na podstawie art. 38 ust 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013r. poz. 907 z późn. Zm.) Zamawiający wyjaśnia treść Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia:

Pytanie 1

Zamawiający w tabeli 6 zał. 9 do SIWZ, opis przedmiotu zamówienia pyta o:

6. Dostawa 22 050 kg środka podchloryn sodu zawierającego min. 13% aktywnego chloru.

	PRODUKT	JEDNOSTKA /MIARY	OPAKOWANIE	TERMIN WAŻNOŚCI
6	Podchloryn sodu zawierający min. 13% aktywnego chloru	KG	20-35	3 MIESIĄCE
	Płynny preparat chlorowy służący do dezynfekcji wody basenowej za pomocą pompy dozującej. Zawiera min. 13% aktywnego chloru. Wymagane pozwolenie na obrót wydane przez Ministra Zdrowia oraz atest higieniczny.			

W opisie nie jest podane, że chodzi o podchloryn stabilizowany, natomiast termin ważności jest jak dla stabilizowanego. Jeżeli w opisie chodzi o podchloryn sodu techniczny gat. S to termin ważności wynosi 30 dni.

Czy zamawiający dopuści podchloryn sodu techniczny gat. S o terminie ważności 30 dni?

Odpowiedź

Zamawiający dopuszcza podchloryn sodu techniczny gat. S o terminie ważności 30 dni..

W związku z powyższym zamawiający zmieni treść opisu przedmiotu zamówienia w zakresie wymaganego terminu ważności.

Pytanie 2

Zamawiający w tabeli 1 zał. 9 do SIWZ, opis przedmiotu zamówienia pyta o preparat Algen Super – określając go jako preparat glonobójczy, bakteriobójczy i grzybobójczy.

Zgodnie z treścią pozwolenia na obrót wydanego przez Ministra Zdrowia preparat ten jest tylko glonostatyczny (zapobiega rozwojowi glonów) Zdanie to poparł również Główny Inspektor Sanitarny stwierdzając, że preparat zapobiega rozwojowi glonów. W świetle obowiązujących przepisów nie można powiedzieć, że preparat ma działanie bakteriobójcze i grzybobójcze.

Czy w związku z tym Zamawiający dopuści środek o zawartości 30% amin czwartorzędowych jednak zgodnie z pozwoleniem Ministra Zdrowia zarejestrowany, jako preparat grzybobójczy i bakteriobójczy?

Odpowiedź:

Zamawiający nie dopuszcza preparatu o zawartości 30% amin czwartorzędowych

Zamawiający wymaga, aby był to produkt w postaci płynu, zapobiegający rozwojowi glonów do stosowania w wodzie (basenach kąpielowych), zawierający min. 34% amin czwartorzędowych w swoim składzie. Zamawiający uznaje zasadność pytania w zakresie spektrum działania preparatu i dokona zmiany w treści opisu działania preparatu.

Znak sprawy: MFWWP/RZP/3/2014

W związku z powyższym działając na podstawie art. 38 ust 4 przywołanej ustawy zamawiający zmienia treść specyfikacji istotnych warunków zamówienia w zakresie opisu przedmiotu zamówienia. **w następujący sposób:**

- **Pozycja 1 w załączniku nr 9 do SIWZ - opis przedmiotu zamówienia - otrzymuje brzmienie:**

„1 Dostawa 2880 kg preparatu zapobiegającego rozwojowi glonów Algen Super lub równoważny.

	PRODUKT	JEDNOSTKA MIARY	OPAKOWANIE	TERMIN WAŻNOŚCI
1	Algen Super lub równoważny	KG	10-30	12 MIESIĘCY
	Płynny preparat zapobiegający rozwojowi glonów do stosowania w wodzie (basenach kąpielowych), zawierający <u>min. 34%</u> amin czwartorzędowych . Pojemniki o pojemności 10 – 30 kg. Preparat powinien posiadać pozwolenie na obrót wydane przez Ministra Zdrowia.			

”

- **Pozycja 6 w załączniku nr 9 do SIWZ - opis przedmiotu zamówienia - otrzymuje brzmienie:**

„6. Dostawa 22 050 kg środka podchloryn sodu zawierającego min. 13% aktywnego chloru.

	PRODUKT	JEDNOSTKA /MIARY	OPAKOWANIE	TERMIN WAŻNOŚCI
6	Podchloryn sodu zawierający min. 13% aktywnego chloru	KG	20-35	min 30 dni
	Płynny preparat chlorowy służący do dezynfekcji wody basenowej za pomocą pompy dozującej. Zawiera min.13% aktywnego chloru. Wymagane pozwolenie na obrót wydane przez Ministra Zdrowia oraz atest higieniczny.			

”

Jednocześnie działając na podstawie art. 38 ust. 6 ustawy Zamawiający przedłuża termin składania ofert do dnia **24.02.2014 r.**

W związku z powyższym:

1. zmieniona treść pkt 9 w części II SIWZ otrzymuje brzmienie:

TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT

Termin składania ofert upływa dnia **24.02.2014 r.** o godz. **10:00**
Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego w sali konferencyjnej dnia **24.02.2014 r.** o godz. **10:30**

PREZES FUNDACJI

Lech Kwasiborski

OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA

OGŁOSZENIE DOTYCZY			
Ogłoszenia o zamówieniu	<input checked="" type="checkbox"/>	Ogłoszenia o udzieleniu zamówienia	<input type="checkbox"/>
Uproszczonego ogłoszenia o zamówieniu objętym dynamicznym systemem zakupów	<input type="checkbox"/>	Ogłoszenia o konkursie	<input type="checkbox"/>
Ogłoszenia o zamiarze zawarcia umowy	<input type="checkbox"/>	Ogłoszenia o wynikach konkursu	<input type="checkbox"/>

INFORMACJE O ZMIENIANYM OGŁOSZENIU

Numer 51328-2014 i data 13/02/2014 (dd/mm/rrrr)
ogłoszenia zamieszczonego w Biuletynie Zamówień Publicznych

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Nazwa: Mokotowska Fundacja Warszawianka Wodny - Park		
Adres pocztowy: ul. Merliniego 4		
Miejscowość: WARSZAWA	Kod pocztowy: 02-511	Województwo: MAZOWIECKIE
Tel.: 0 22 854-01-30 wew. 0140	Faks: 0 22 254-01-40	

SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU

II.1) Tekst, który należy zmienić (jeżeli dotyczy):		
Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst (podać nr sekcji i pkt):	W ogłoszeniu jest:	W ogłoszeniu powinno być:
IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert	Data: 21/02/2014 Godzina: 10:00	Data: 24/02/2014 Godzina: 10:00
II.2) Tekst, który należy dodać (jeżeli dotyczy):		
Miejsce, w którym należy dodać tekst (podać nr sekcji i pkt):	Tekst, który należy dodać w ogłoszeniu:	

PREZES FUNDACJI

Lech Kwaśniborski